

# CE SWIADECTWO BADANIA TECH

DOT. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW BUDOWLANYCH DO OZNACZENIA CE

BOD-11-05-24-01

**Produkt:** Kolekcja podłóg laminowanych, struktury RF, WG i RG  
o grubościach 6 mm, 7 mm, 8 mm i 10 mm

**Producent:** Kronospan DSO Sp. z o.o.  
ul. 1 Maja 52  
47-100 STRZELCE OPOLSKIE  
POLSKA

**Zlecenie:** Badanie i klasyfikacja wybranych właściwości zgodnie z  
EN 14041 (Oznakowanie CE)

**Atesty kontrolne:** 270205, 265188, 279268/1

**Wyniki badań:**

Właściwość	Deklaracja zgodnie z EN 14041
Odporność ogniowa zgodnie z EN ISO 9239-1 i EN ISO 11925-2	Klasa reakcji na ogień C <sub>fl</sub> -s1
Emisja formaldehydu zgodnie z EN 717-1	Klasa E1
Antyposlizgowość zgodnie z EN 13893	Klasa DS

Drezno, 28.03.2014

*R. Emswiler*

Kierownik laboratorium badawczego



*[Signature]*

Osoba odpowiedzialna